

DEFOLY.Luc

De: accueil@lea-labenne.fr
Envoyé: jeudi 17 janvier 2019 15:54
À: 'DEFOLY.Luc'
Objet: RE:

Oui le système est dimensionné pour 3 poteau en simultané pendant de 2 heures. C'est la norme

Xavier Pécastaings
05 59 45 40 00



De : DEFOLY.Luc <luc.defoly@bma40.fr>
Envoyé : jeudi 17 janvier 2019 12:20
À : accueil@lea-labenne.fr
Objet : RE:

Bonjour,

Merci de votre retour.

La réserve est-elle suffisante pour tenir 120 m3 en 2 heures ?

Cordialement. Luc DEFOLY

De : accueil@lea-labenne.fr [<mailto:accueil@lea-labenne.fr>]
Envoyé : jeudi 17 janvier 2019 11:03
À : 'DEFOLY.Luc'
Cc : 'Service Urbanisme - Ville de Labenne'
Objet : RE:

Au dernier contrôle du SDIS 40 les mesures étaient :

- Débit à 1 bar : 60m3/heure
- Pression à 60m3/h : 1 bar

Cordialement

Xavier Pécastaings
05 59 45 40 00

11/06/2019



De : Service Urbanisme - Ville de Labenne <urbanisme@ville-labenne.fr>
Envoyé : mercredi 16 janvier 2019 08:46
À : 'DEFOLY.Luc' <luc.defoly@bma40.fr>
Cc : accueil@lea-labenne.fr
Objet : TR:


Bonjour Mr Defoly,

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Je transfère votre demande à Mr Xavier Pecastaings responsable technique de la régie de l'eau et de l'assainissement LEA.

Cordialement.

Mairie de LABENNE
Responsable
Pôle Urbanisme et Développement
Philippe Fabre
Tél. : 05.59.45.46.60
Fax : 05.59.45.80.00
urbanisme@ville-labenne.fr
www.ville-labenne.fr



De : DEFOLY.Luc [<mailto:luc.defoly@bma40.fr>]
Envoyé : lundi 14 janvier 2019 13:52
À : 'Service Urbanisme - Ville de Labenne' <urbanisme@ville-labenne.fr>
Objet :

Bonjour Mr Fabre,

Suis un peu en retard cette année. Veuillez adresser à toute la municipalité de la part de BMA, nos sincères vœux de bonheurs et santé, pour cette nouvelle année.

11/06/2019
